

Sistema de Monitoreo a Distancia

Datos Bajo Seguimiento

Estado de la Alarma

Alerta del sistema – Nivel de BMU
Alerta del sistema – Nivel de aislamiento
Alarma de módulo perdido
Sensor de temperatura anormal
Sensor de voltaje anormal
Alarma de sobretensión de celda
Alarma de bajo voltaje de celda
Alarma de sobrecarga de voltaje del sistema
Voltaje total del sistema con bajo
Carga de alta temperatura del sistema
Carga de baja temperatura del sistema
Carga de sobrecorriente del sistema
Descarga de sobrecorriente del
Diferencial de voltaje del sistema
Diferencial de temperatura del sistema
Baja capacidad del sistema
Alarma de PCS
Sobrefrecuencia anormal
Funcionamiento en isla normal
Entrada de PCS anormal
Red fijada conmutación de red fallida anormal
Fase de CA invertida anormal
Alarma de sobrecarga
Falla de voltaje de salida de CA
Falla de fase de CA perdida
Tensión de red desequilibrada anormal
Subfrecuencia de CA anormal
EMC bajo de microrred anormal
Baja potencia anormal
Fase de voltaje de CA invertida fuera de red anormal

Datos de Sistema

Voltaje de CA del sistema
Corriente CA del sistema
Alimentación de CA del sistema
Voltaje de CC del sistema
System DC Current
Alimentación de CC del sistema
EMC del sistema
Estado de la batería (SOH del sistema)
Ciclos de carga/descarga de la batería
Potencia de carga máxima
Potencia de descarga máxima
Cantidad de carga/descarga diaria del sistema
Estado de la comunicación del sistema
Estado del interruptor principal del sistema
Estado de parada de emergencia del sistema

Datos de Clúster

Voltaje de CC del grupo
CC del grupo
Alimentación del grupo
Temperatura del polo positivo y negativo del grupo
EMC del grupo
Estado de la comunicación del grupo
Estado del interruptor de CC del grupo
SOH del grupo

Datos del Módulo

Voltaje del módulo
Voltaje máximo/mínimo del módulo
Núm. de módulos con voltaje máximo/mínimo
Temperatura del polo positivo y negativo del módulo
Estado de comunicación del módulo
Temperatura máxima/mínima del módulo
Núm. de módulos con temperatura máxima/mínima

Datos de la Celda

Voltaje de la celda
Temperatura de la celda
Voltaje máximo/mínimo de la celda
Temperatura máxima/mínima de la celda
Núm. de celdas con voltaje máximo/mínimo
Of Cells with Max/Min Temperature

Datos del Sistema Auxiliar

Estado de funcionamiento del HVAC
Temperatura de la bobina del HVAC
Temperatura de condensación del HVAC
Estado de funcionamiento de los ventiladores del HVAC
Corriente CA y CC del HVAC
Voltaje de CA y CC del HVAC
Estado de descarga del sistema de extinción de incendios
Humedad relativa del sistema
Temperatura del sistema
Temperatura de ajuste del HVAC

